



R-enheten
Ad O Michal

Er skrivelse 1975-02-10

Er beteckning

Brandchef Bengt Frölander

Ö Utfartsvägen 2

273 00 TOMELILLA

Engångsförpackningar "Gas i skolor"

Med andledning av begärt yttrande i rubricerade ärende får statens brandnämnd anföra följande:

Skolöverstyrelsen har i sin skriftserie skolbyggnader givit ut råd och anvisningar om "Gas i skolan" som kan rekvireras hos Utbildningsförlaget, Fack, 104 22 Stockholm 22, tel: 08/54 10 20. I dessa anvisningar talas om lösa flaskor och fast installation. Om dessa skall förekomma enbart var för sig eller i kombination är osagt.

Statens brandnämnd anser för sin del, att åtminstone ett mindre antal lösa flaskor bör kunna få förekomma, även där det finns en fast installation. Ser man kortsiktigt till uteslutande säkerheten i skolan, blir denna något större vid enbart en korrekt utförd fast installation. Riskökningen vid enstaka lösa flaskor är dock knappast värre än att den kan accepteras. Dessutom ligger det något positivt i att eleverna under sakkunnig ledning får lära sig hantera dessa flaskor. Som villkor bör dock gälla, att flaskorna efter användning ställs in i låsbart ventilerat skåp. Skolöverstyrelsen kommer troligen i en kommande omarbetning av "Gas i skolan" att rekommendera skåp så stora att en rullvagn med hopsamlade lösa gasflaskor kan köras in där.

I detta ärende har samråd skett med byrådirektör Hans Ekwall, skolöverstyrelsen. Kopia av korrespondens i likartat ärende bifogas för kännedom.

På statens brandnämnds vägnar

Lars-M Eliasson

O Michal

OM/ID