



STATENS BRANDNÄMND

R-enheten

Tf ad Axelson

Datum 1974-07-22

Vår beteckning Dnr 233-66/74

Er skrivelse

Er beteckning

EFS Kretsförening i östra Skåne och
Blekinge
Milnergatan 3
291 53 KRISTIANSTAD

Beträffande anläggning med strålningsvärmare i mötestält

I anledning av Ert brev 1974-07-17 i rubricerade ärende får statens brandnämnd efter samråd med statens industriverk, Kungl arbetarskyddsstyrelsen, samt laboratoriebyrån vid Stockholms Energiverk, anföra följande.

Den gasuppvärmda strålningsvärmaren ifråga har genomgått typprovning vid Stockholms Energiverks laboratorium och har därvid, under villkor att i protokoll angivna anmärkningar åtgärdades, ansetts lämpad för användning utomhus och i industriell eller liknande verksamhet i väl ventilerad lokal. Uppställningsanvisningen i protokollet hänvisar till SBN 67 (Svensk Byggnorm) och är endast tillämplig under nybyggnadsarbeten och liknande verksamhet.

Typprovningen avser icke det ifrågavarande användningssättet nämligen uppvärmning av föreställningstält. Statens brandinspektion har i sitt meddelande 1974:4 "Föreställningstält; brandskydd vid", endast godtagit uppvärmning med typgodkänd varmluftpanna eller elektrisk uppvärmning. Ifrågavarande uppvärmningsanordning måste med hänsyn till risken för läckage av brandfarlig gas samt till att förbränningsgaser går ut i tältet anses olämplig som uppvärmningskälla för tält som brukas för ifrågavarande verksamhet.

STATENS BRANDNÄMND

Sven Hultqvist

Dag Axelson