



STATENS BRANDNÄMND

R-enheten
Ad Axelson

Datum 1975-02-06

Vår beteckning 313-75/75

Er skrivelse

Er beteckning

Lucema AB

Birger Sjöbergs väg 1

112 54 STOCKHOLM

Angående tillverkningskontroll av skumvätska betecknad
"Sthamex SV"

Med anledning av statens provningsanstalts rapport nr 2040, 472 C,
av den 1975-01-21 får statens brandnämnd anföra följande.

I statens brandinspektions meddelande 1970:9 "Skumvätska på
vätmedelsbas (detergentskumvätska) för alstring av mekaniskt
skum för brandsläckning" anges under punkten 2.23 att skum-
stabiliteten hos alstrat skum "skall ha sådan stabilitet mot
spontan nedbrytning vid en temperatur av $20 \pm 2^\circ \text{C}$ att det
s k "50%-värdet" d v s den tid vid vilken 50 % av skummets
vätskeinhåll avskilts är minst 10 min. Rubricerade skumvätska
har vid ovan angivna provningstillfälle icke uppfyllt i punkten
2.23 angivet krav.

Statens brandnämnd anmodar Er att snarast inkomma med förklaring
samt att senast 1975-04-01 förete av offentlig provningsanstalt
utfärdat intyg som utvisar att rubricerade skumvätska överensstämmer
med den i nämndens förteckning intagna produkten.

STATENS BRANDNÄMND

Sven Hultqvist

Dag Axelson

Kopia för kännedom: Statens provningsanstalt,
brandtekniska laboratoriet



STATENS BRANDNÄMND

R-enheten
Ad D Axelsson

Datum 1975-04-02

Vår beteckning 313-253/75

Er skrivelse

Er beteckning

Lucema AB

Binger Sjöbergs väg 1

112 54 STOCKHOLM

Angående tillverkningskontroll av skumvätska betecknad "Sthamex SV"

Med anledning av statens provningsanstalts rapport 75040, 86 av den 1975-04-02 får statens brandnämnd anföra följande.

Nämnden konstaterar att rubricerade skumvätska som tagits ur löpande produktion vid ovan angivna provningstillfälle uppfyller de i statens brandinspektions meddelande 1970:9 pkt 2.23 angivna kravet beträffande stabilitet mot spontan nedbrytning. Nämnden uppmanar Er vidare att aktivt medverka till utbyte av sådan levererad skumvätska som uppgivits överensstämma med den i nämndens förteckning intagna produkten men som vid utförd stickprovskontroll visat sig icke göra detta.

STATENS BRANDNÄMND

Sven Hultqvist

Dag Axelsson