



R-enheten
Ad Axelson

Er bekräftelse

Er beteckning

Berol Kemi AB

444 01 STENUNGSUND

Angående tillverkningskontroll av skumvätska betecknad "954"

Med anledning av statens provningsanstalts rapport nr 4040,112 av den 1975-01-23 får statens brandnämnd anföra följande.

I statens brandinspektions meddelande 1970:9 "Skumvätska på vätmiddelsbas (detergentvätska) för alstring av mekaniskt skum för brandsläckning" anges under punkten 2.23 att skumstabiliteten hos alstrat skum " skall ha sådan stabilitet mot spontan nedbrytning vid en temperatur av $20 \pm 2^{\circ} \text{C}$ att det s k "50%-värdet" d v s den tid vid vilken 50 % av skummets vätskeinhåll avskilts är minst 10 min. Rubricerad skumvätska har vid ovan angivna provningstillfälle icke uppfyllt i punkten 2.23 angivet krav.

Statens brandnämnd anmodar Er att snarast inkomma med förklaring samt att senast 1975-04-01 förete av offentlig provningsanstalt utfärdat intyg som utvisar att rubricerade skumvätska överensstämmer med den i nämndens förteckning intagna produkten.

STATENS BRANDNÄMND

Sven Hultqvist

Dag Axelson

Kopia för kännedom: Statens provningsanstalt, brandtekniska laboratoriet.



R enheten
Ad Axelson

Er skrivelse

Er beteckning

Berol Kemi AB

444 01 STENUNGSUND

Betr tillverkningskontroll av skumväska

I anledning av Ert brev 1975-03-26 i rubricerade ärende får statens brandnämnd meddela att tiden avseende det datum Ni till nämnden skulle ha inkommit med intyg utfärdat av offentligt provningsanstalt och som utvisar att skumväska som tillverkas av Er överensstämmer med den i nämndens förteckning intagna produkten framflyttas till den 1975-05-01.

På statens brandnämnds vägnar

Lars-M Eliasson

Dag Axelson



STATENS BRANDNÄMND

Datum 1975-05-06

Vår beteckning 313-75/75

K-enheten
Ad Axelson

Er skriveisa

Er beteckning

Berol Kemi AB

444 01 STENUNGSUND

Angående tillverkningskontroll av skumvätska betecknad "954"

I anledning av statens provningsanstalts rapport nr 4040,112 av den 1975-01-23 samt statens brandnämnds skrivelse av den 1975-02-06 (Dnr 313-75/75) respektive av den 1975-04-15 (Dnr 313-75/75) i rubricerade ärende får statens brandnämnd härmed meddela att skumvätskan "954" som intogs 1973-08-27 i den av nämnden förda förteckningen över godkända skumvätskor och med statens brandinspektions Dnr 352/73 SB 198 från och med denna dag strukits ur förteckningen.

Anledningen är att skumvätskan vid företagen kontrakterad stickprovs-kontroll icke uppfyllt de krav som enligt statens brandinspektions meddelande 1970:9 skall uppfyllas av godkända skumvätskor.

STATENS BRANDNÄMND

Sven Hultqvist

Dag Axelson

Kopia för kännedom:

Statens provningsanstalt, brandtekniska laboratoriet,
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar