



STATENS BRANDNÄMND

Datum 1975-02-06

Vår beteckning 313-75/75

R enheten

Er skriveise

Er beteckning

Ad Axelson

Angus-Henriksson AB

Box 3046

183 03 TÄBY

Angående tillverkningskontroll av skumvätska betecknad
"Expandol Nord"

Med anledning av statens provningsanstalts rapport nr 75040, 11 av den 1975-01-21 får statens brandnämnd anföra följande.

I statens brandinspektions meddelande 1970:9 "Skumvätska på vätmiddelsbas (detergentskumvätska) för alstring av mekaniskt skum för brandsläckning" anges under punkten 2.23 att skumstabiliteten hos alstrat skum "skall ha sådan stabilitet mot spontan nedbrytning vid en temperatur av 20-22 °C att det sk "50%-värdet" d v s den tid vid vilken 50 % av skummets vätskeinhåll avskilts är minst 10 min". Rubricerade skumvätska har vid ovan angivna provningstillfälle icke uppfyllt i punkten 2.23 angivet krav.

Statens brandnämnd anmodar Er att snarast inkomma med förklaring samt att senast 1975-04-01 förete av offentlig provningsanstalt utfärdat intyg som utvisar att rubricerade skumvätska överensstämmer med den i nämndens förteckning intagna produkten.

STATENS BRANDNÄMND

Sven Hultqvist

Dag Axelson

Kopia för kännedom: Statens provningsanstalt,
brandtekniska laboratoriet



STATENS BRANDNÄMND

R-enheten
Ad D Axelson

Datum 1975-04-15

Vår beteckning 313-266/75

Er skrivelse

Er beteckning

Angus Henriksson AB

Box 3046

183 03 TÄBY

Angående tillverkningskontroll av skumvätska betecknad Expandol Nord

Med anledning av statens provningsanstalts rapport 75040, 11B av den 1975-04-07 får statens brandnämnd anföra följande.

Nämnden konstaterar att rubricerade skumvätska som tagits ur ett parti av den löpande produktion vid ovan angivna provningstillfälle uppfyller de i statens brandinspektions meddelande 1970:9 punkt 2.23 angivna kravet beträffande stabilitet mot spontan nedbrytning. Nämnden uppmanar Er vidare att aktivt medverka till utbyte av sådan levererad skumvätska som uppgivits överensstämma med den i nämndens förteckning intagna produkten men som vid utförd stickprovskontroll visat sig icke göra detta.

På statens brandnämnds vägnar

Lars-M Eliasson

Dag Axelson