

Översyn och underhåll av brandredskap

Under punkt 2.5 i statens brandinspektions meddelande 1973:4 föreslås bl a vissa åtgärder vid rekommenderad "regelbunden översyn" vid underhåll av brandredskap i byggnad, upplag eller annan anläggning. Det framhålls vidare att regelbunden översyn respektive revisionsbesiktning av handbrandsläckare och släckaggregat (gasflaska, tryckluft-behållare) är obligatorisk vid arbetsställe, varpå arbetarskyddslagen äger tillämpning.

Om översyn sägs i meddelandet:

"Regelbunden översyn bör ske minst en gång om året i enlighet med skötsel föreskrifterna för materialen. Särskilda förhållanden på platsen kan motivera tätare översyn".

Denna översyn har av brandinspektionen rekommenderats att även bör omfatta "kontroll av att utrustningen är i drift-dugligt skick".

Från skilda håll har förfrågan gjorts till brandnämnden om vilka åtgärder som bör vidtagas vid den rekommenderade årliga översynen för att materielen skall kunna anses vara i driftdugligt skick.

Enligt brandnämndens mening kan generella bestämmelser härom inte fastställas. Omfattningen av en sådan kontroll måste bedömas från fall till fall beroende på materielens konstruktion, kondition, släckmedel (pulvertyp) och lokala miljöförhållanden såsom aggressiv atmosfär m m.

Brandnämnden anser att innehavaren av brandredskapen torde uppfylla rimliga krav på att hålla materielen i driftdugligt skick genom att vid den regelbundna översynen låta vidtaga de åtgärder som berörda tillverkare och egna besiktningsmän rekommenderar vara erforderliga för utrustningens driftsäkerhet och som kostnadsmässigt kan anses skäliga. Sådana åtgärder kan exempelvis omfatta bedömning om hur ofta det är nödvändigt att utlösa eller isärtaga handbrandsläckare för undersökning av invändig korrosion och eventuell klumpbildning hos pulver.

Brandsyneförrättarens bedömning bör således ligga till grund för i vilken omfattning materielkontrollen skall ske.

I sammanhanget bör kanske framhållas att brandsyneförrättaren icke har någon lagenlig befogenhet att avgöra i vilken omfattning eller med vilken tidsintervall den regelbundna översynen av brandredskapen bör utföras. Ingripande av brandsyneförrättaren skall ske endast då det kan befaras att bristande underhåll av materielen föreligger. Bevisbördan att så är fallet ligger därvid på brandsyneförrättaren.

Answaret för brandredskapens underhåll åvilar alltid ägaren eller innehavaren, varför brandnämnden vill betona vikten av att översynsarbetet utförs av den som besitter för arbetet erforderliga resurser och kvalifikationer.

Handläggare: Zandén